

Spørgsmål og svar fra orienteringsmøde om kloakering af Frølunde Fed den 16. maj 2022 kl. 18-20

Til stede:

Anders Florup Nielsen, SK Forsyning

Anne Line Hansen, SK Forsyning

Thomas Strandberg, SK Forsyning

Lars Klitmøller, Zacho-Lind

Ronnie, Grundfos

Selve præsentationen fra SK Forsyning, Grundfos og Zacho-Lind beskrives ikke i dette dokument. Der henvises til powerpointpræsentationer/PDF heraf.

Spørgsmål og svar:

**Skal der trækkes strøm fra huse på Tranevej til pumperne?** Nej-. Strømmen til disse tages fra kabelskabe langs vejen.

Det er kun ved hustandspumperne (pumpestationer hvor kun en ejendom er tilsluttet.) at der skal trækkes strøm fra huse. Der er under 20 ejendomme m. hustandspumper, primært på Broholmvej. Ejere m. husstandspumper bliver kontaktet særskilt, og der laves særskilte aftaler for hver ejendom.

**Hvor lang tid har man til at blive tilsluttet?** Efter forsyningen har sendt klarmeldingsbrev ud når der er tilslutningsmulighed, får man et brev fra kommunen med info om tidsfrister. Typisk får man et halvt år (forvarsel), og yderligere et halvt år (påbud) til at få udført tilslutningen.

**Hvor længe kan man få tilladelse til at udskyde tilslutning til kloak?**

Ved nyere godkendte spildevandsanlæg er der via Sl. Kommune, byggeri mulighed for at søge om dispensation/udsættelse af tilslutningsfrist såfremt ejendommens eksisterende spildevandsanlæg er under 15 år gammelt.

Hvis ens nuværende spildevandsanlæg f.eks. er 8 år gammelt, kan man få udsættelse i 7 år.

Bemærk: Tilslutningsbidrag opkræves dog stadig når der foreligger tilslutningsmulighed til det nye kloaksystem. Dvs. umiddelbart efter forsyningen har udsendt klarmeldingsbrev.

**Spørgsmål til erfaringer ved driftstop.** Vi har ikke nævneværdige problemer med driftstop, men der er tænkt løsninger ind, i tilfælde af de opstår. På Frølunde Fed, vil der være overvågning på alle pumper, så Forsyningen får en alarm med det samme, og kan reagere. Pumpesumpen, vil i de fleste tilfælde være nok buffer, så borgerne ikke opdager driftstoppet. Vi har også sørget for muligheder for at rense/trykke dropper ud, hvis noget sætter sig fast i trykledningerne. Hvis man oplever problemer, bør man så vidt muligt tjekke egne afløb, og ellers kontakte SK Forsyning. Uden for åbningstid, kan man ringe via vores akuttefon.

**Er det rigtigt at ingen kan benytte det nye system før sommer 2023?** Ja! Det er ikke muligt at tilslutte sig, før hele det offentlige system er klar, og spildevandet kan ledes til renseanlægget. Vi regner først med at være klar, tidligst sommeren 2023.

**Hvad gør man, hvis man gerne vil af med sin samletank?**

Forhør jer ved jeres egen autoriseret kloakmester for muligheder. Der er flere muligheder, og man behøver nødvendigvis ikke at opgrave tanken.

**Vil man kunne lade sugespidsen stå til man kan tilslutte sig?** Nej, de kan ikke stå så længe, de bliver flyttet jævnlige. Der bliver gravet til få pumper ad gangen, når det system er færdigt, bliver sugespidsene flyttet videre til næste. Det går ikke, hverken økonomisk eller bæredygtigt, ift. vandet i jorden.

**Hvorfor kan man ikke tilslutte sig mens entreprenør er der? Er det ikke bare bureaukrati?** Nej, det er rent praktisk. Når anlægget ikke er færdigt, kan vi ikke få spildevandet til renseanlægget.

**Hvordan er placering af skelbrønd tænkt?** SK Forsyning har prøvet at placering skelbrønd i forlængelse af tanken. Vi har forudsat 20 promilles fald fra nuværende system ud til skelbrønden. Derudover er der så vidt muligt, tjekket med tilgængelige kloaktegninger i kommunens byggesagsarkiv. Det er altid godt, at kloakmester laver en kontrolopmåling inden han går i gang, så han ikke ender under skelbrønden.

**Hvor dybe er skelbrøndene?** Kun så dybe som nødvendigt, så det varierer fra ejendom til ejendom.

**Hvor lang tid tager det at reetablere fiberledninger?** Vi tager fat i ledningsejer, og beder dem udbedre hurtigst muligt. Erfaringen er, at reparationstiden afhænger af størrelsen.

**Hvordan foregår vejsyn, når der ikke er en grundejerforening?** Slagelse Kommune varetager grundejernes sag, og der afholdes vejsyn med vejmyndigheden.

**Hvornår bliver de enkelte skelbrønde sat?** Det er ikke helt fastlagt endnu. Vi giver besked via nyhedsbrevet. Vi regner pt med at starte ved små numre af Broholmvej og opad. Vi regner først med spættevej, hejrevej, Tranevej, Storkevej efter sommerferien.

**Har vi erfaringer med nedsat pris for at slå sig sammen for tilslutninger hos kloakmestre? Kan Zacho-Lind (ZL) byde på det?** Vi har hørt om andre der har slået sig sammen, om der er noget at hente prismæssigt, har vi ikke hørt noget om, da vi sjældent hører til priserne på privat ejendom. ZL oplyser, at de ikke laver arbejder på privatgrund, mens de arbejder for SK Forsyning i området. Erfaringen er, at det er svært at styre, og folk bliver sure. Efter arbejdet er fuldført, er grundejere velkommen til at tage kontakt for tilbud på private grunde.

**Er der kontraventiler på skelbrønde i tilfælde af oversvømmelse?** Nej, men vi sætter vandtætte dæksler på skelbrønde og pumpebrønde.

**En tidligere erfaring fra borger i en haveforening.** Seddel på opslagstavlen, jo flere som tilmelder sig, des bedre pris.

**Er der kontraventil på trykssystemet.** Ja, ved pumperne.

**Hvordan håndterer vi lugten?** Ved minipumperne: Tætte stationer så vand og luft ikke kommer ind eller ud, samt sikring til elskabet. Der bliver forberedt til kulfilter, så det kan sættes på hvis nødvendigt. Erfaringen viser at ca. to ud af flere hundrede pumper, får brug for et filter. På hovedpumperne, laver vi undertryk og sætter vi nogle gedigne filtre på, og bliver blæst ud. Der er to hovedpumper ude på Broholmvej.

**Information:** Nogle mangler info om at der er blevet spærret pga. sugespidsanlæg. Det vil vi prøve at gøre bedre. Både med info og varighed. Derudover skal sugespidserne så vidt muligt ikke spærre for ind- og udkørsel til ejendommene.

**Bliver hele veje gravet op på én gang?** Det kan nok føles sådan, men det bliver systemet for én minipumpe ad gangen med 4-6 ejendomme til.

**Hvad gør man, hvis man bor på en af de små blinde veje, og ens samletank skal tømmes når der graves? Hvor lang tid regner I med at grave?** Umiddelbart koordineres det ikke, men tag kontakt SK Forsyning eller Zacho Lind, hvis problemet opstår. Så finder vi en løsning. Vi regner med at det tager 3-4 uger at grave for hver Pumpe.

**Tidligere, har der været mulighed for at få tilskud, hvis man har ekstra lang at grave. Kan man det stadig?** Det har vi ikke hørt om, men vi vil gerne prøve at undersøge det, og skrive det i et nyhedsbrev.

**Kan vi lægge tegningerne op på nettet?** I princippet ja, men erfaringsvis giver det en række andre udfordringer, så vi vil ikke love at gøre det lige nu.

**Hvor stor er skelbrønden?** Det er en Ø315, så brønden er ca. 32 cm i diameter. Den kan tåle at blive kørt hen over, og er vandtæt.